

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНЫЙ АДМИНИСТРАТИВНЫЙ ОКРУГ

ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБЩЕОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
«КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ № 6
«МОСКОВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

127276, г. Москва, ул. Малая Ботаническая, 24б
Телефон/факс: (495)618-81-56

E-mail kad6@edu.mos.ru сайт: kdsch6sv.mskobr.ru

На № 7-6/2016 от 18.02.2016г. Первому заместителю прокурора
№ 45 от «18» 03 2016г. Останкинской межрайонной
Прокуратуры Северо-Восточного
административного округа г. Москвы
Советнику юстиции К.А. Тумову

Об исполнении представления
Останкинской межрайонной
Прокуратуры Северо-Восточного
административного округа г.
Москвы

Уважаемый Керим Анатольевич!

Государственное бюджетное общеобразовательное учреждение города Москвы «Кадетская школа-интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» совместно с представителем Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы Баукиным А.О. рассмотрело Ваше Представление по вопросу нарушения законодательства о пожарной безопасности от 18.02.2016г. № 7-6/2016.

1. Сообщаем о проведении работ по устранению выявленных нарушений:
 - Устранено загромождение эвакуационных путей (коридора) 2 этажа (освобождено от шкафов и кресел).
 - Устранена фиксация в открытом положении самозакрывающихся дверей на лестничной клетке на 3-м этаже здания в правом крыле.
 - Установка автоматической пожарной сигнализации в помещение склада, расположенного на 3-м этаже, запланировано на март 2016 года.
 - Оборудование противопожарными дверьми помещений кладовок запланировано на апрель 2016 года.

- Таблички с номером телефона для вызова пожарной охраны в складских производственных, административных и общественных помещения вывешены.

2. Администрацией ГБОУ КШИ № 6 МГКК приняты меры к устранению и недопущению подобных нарушений впредь, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Приложение:

1. Копия приказа на 1 листе

Директор ГБОУ КШИ № 6 МГКК



Закирова Т.М.