

ДЕПАРТАМЕНТ ОБРАЗОВАНИЯ ГОРОДА МОСКВЫ
СЕВЕРО-ВОСТОЧНОЕ ОКРУЖНОЕ УПРАВЛЕНИЕ ОБРАЗОВАНИЯ
ГОСУДАРСТВЕННОЕ БЮДЖЕТНОЕ
ОБРАЗОВАТЕЛЬНОЕ УЧРЕЖДЕНИЕ ГОРОДА МОСКВЫ
КАДЕТСКАЯ ШКОЛА-ИНТЕРНАТ №6
«МОСКОВСКИЙ ГЕОРГИЕВСКИЙ КАДЕТСКИЙ КОРПУС»

127276, г. Москва, ул. Малая Ботаническая, 24б
Телефон/факс: (495)618-81-56

E-mail kad6@edu.mos.ru сайт: kdsch6sv.mskobr.ru

от 25.03.2015 № 19

Заместителю прокурора
Останкинской межрайонной
Прокуратуры Северо-Восточного
административного округа
г. Москвы
К.А. Тумову

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадетская школа-интернат №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» совместно с представителем Останкинской межрайонной прокуратурой г. Москвы Мурзаком Д.А. рассмотрело Ваше Представление по вопросу нарушения санитарно-эпидемиологического законодательства и законодательства о пожарной безопасности от 22.01.2015г. № 21-2-2015.


1. Сообщаем о проведении работ по устранению выявленных нарушений:

- По СП 2.4.990-00 п.2.4.6. не используются 2-х ярусные кровати для детей 3-7 лет. Корпус проводит набор детей только с 5-го класса. т.е. возраст обучающихся в 5 кл. 11-12 лет.
- Кровати в спальнях установлены с соблюдением расстояния согласно СП 2.4.990-00 п.2.3.15
- В санузлах второго этажа установлены диспенсеры с одноразовыми, индивидуальными, бумажными полотенцами для лица и рук. В спальнях вывешены индивидуальные полотенца
- В спальнях на матрасы надеты наматрасники.
- Нарушение целостности ограждения на лестничной клетке 3-го этажа устранено.
- Установлены защитные ограждения на отопительные приборы в кабинете физики.
- Перегоревшие люминесцентные лампы заменены в: кабинете № 36, кабинет информатики, актовый зал, обеденный зал, коридор на 1-м этаже.
- Проведена маркировка уборочного инвентаря (сан. узел при спортивном зале).
- Дезинфицирующее средство Доместос с истекшим сроком годности изъято, уничтожено и заменено.
- Крыльцо и ступени выложены плиткой рельефной, матовой, не скользящей, не полированной. На крыльцо и ступени установлены противоскользящие коврики.

- В кабинете домоводства столы со швейными машинами установлены по направлению естественного светового потока с левой стороны.
- Учителям дано устное распоряжение: в дневное время окна не закрывать, чтобы не снижать уровень естественного освещения
- Столярная-слесарная мастерская освобождена от нефункционирующих станков и сварочного аппарата.
- Установлены одноразовые стаканчики у кулера при спортивном зале.
- Присоединение моечных ванн к канализационной сети с воздушными разрывами в посудомоечном и котломоечном отделении пищеблока планируется в феврале 2015 года
- Краны у моечных ванн в посудомоечном отделении установлены
- Горючие отделочные материалы на стенах лестницы на путях эвакуации демонтированы.
- В тамбуре эвакуационного выхода поврежденная розетка заменена.
- Светильник под маршем лестничной клетки демонтирован.
- Подсобное помещение под лестничным маршем демонтировано.
- Замена стеклопакетов на армированные включено в план-график закупок, планируемый срок февраль-март 2015 года.
- Со стороны актового зала обеспечена возможность свободного открывания дверей эвакуационного выхода изнутри без ключа (поставлены задвижки).
- Фиксация в открытом положении самозакрывающихся дверей лестничной клетки – устранена. Установлен доводчик.
- Устранено загромождение эвакуационных путей и эвакуационных люков.
- Обеспечено открытие дверей эвакуационного выхода на первом этаже по направлению выхода из здания. Дверь демонтирована.
- Приобретение источника бесперебойного электропитания для системы оповещения и управления эвакуацией при пожаре 3-типа запланировано на февраль 2015 года.
- Исполнительная документация на установки и системы противопожарной защиты помещена на объект.
- Определены категории по взрывопожарной и пожарной безопасности, а также классы зоны.
- Сотрудник, допущенный к работе и сотрудники ООО ЧОП «Спец-Групп» прошли обучение по мерам пожарной безопасности.

2. Администрацией ГБОУ кадетской школы-интерната №6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» приняты меры к устранению и недопущению подобных нарушений впредь, виновные лица привлечены к дисциплинарной ответственности.

Директор кадетской школы-интерната № 6
«Московский Георгиевский кадетский корпус»



Закирова Т.М.

Закирова Т.М.