

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

Управление по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве

(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 23 т.8 (499) 7603254 ф.8 (499) 1810396 E-mail: cukssvao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

3 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по СВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

(наименование органа государственного надзора)

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 23, тел. 8 (499) 181-44-45, E-mail: 3rondsvao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

Предписание № 103/1/1

об устранении нарушений требований пожарной безопасности, о проведении мероприятий по обеспечению пожарной безопасности на объектах защиты и по предотвращению угрозы возникновения пожара

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадетская школа - интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус»

(полное наименование органа государственной власти и органа местного самоуправления, юридического лица, фамилия имя,

отчество последнее - при наличии) индивидуального предпринимателя

физического лица-правообладателя объекта защиты (гражданина), собственника имущества и т.п.)

во исполнение распоряжения главного (заместителя главного) государственного инспектора по пожарному надзору  
3 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по СВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве

(наименование органа ГПН)

Степанов С.С. № 103 от « 27 » Января 2016 года,

ст. 6.1 Федерального закона от 21 декабря

1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» в период

с 12 ч 00 мин. « 02 » февраля 2016 года

по 15 ч 00 мин. « 02 » Февраля 2016 года.

проведена проверка: Инспектор 3 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Коренской Николай Евгеньевич

(должность, звание, фамилия, имя, отчество (последнее - при наличии), государственного инспектора (государственных инспекторов) по пожарному надзору, проводившего (-их) проверку.

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадетская школа - интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» по адресу: 127276, Москва, улица Малая Ботаническая, д. 24Б

наименование и адрес объекта защиты, органа власти, органа местного самоуправления)

совместно с: директором ГБОУ КШИ № 6 МГКК Закировой Т.М.

(указываются должности, фамилии, имена, отчества (последнее - при наличии), лиц, участвующих в проверке)

В соответствии с Федеральным законом от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» необходимо устранить следующие нарушения требований пожарной безопасности, выявленные в ходе проверки:

№ п/п	Вид нарушения обязательных требований пожарной безопасности с указанием конкретного места выявленного нарушения	Пункт (абзац пункта) и наименование нормативного правового акта Российской Федерации и (или) нормативного документа по пожарной безопасности, требования которого (-ых) нарушены	Срок устранения нарушения требования пожарной безопасности	Отметка (подпись) о выполнении (указывается только выполнение)
1.	2.	3.	4.	5.
1	Помещения кладовых, не оборудованы противопожарными дверями;	(ст. 4, п. 4, ст. 6, п. 7 №123-ФЗ; п. 5.14* СНиП 21-01-97*; п. 1.82. СНиП 2.08.02-89*);	01.10.2016г.	
2	Не обеспечено наличие на дверях помещений производственного и складского назначения обозначение их категорий по взрывопожарной и пожарной	(п. 20 Правила противопожарного режима в РФ)	01.10.2016г.	

Сергей Сергеевич  
Иванов от 02.02.2016г.

	<u>опасности, а также класса зоны в соответствии с главами 5, 7 и 8 Федерального закона «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности»:</u> (электрощитовая 1й этаж)			
3	<u>Дверь эвакуационного выхода из помещения актового зала открывается не по направлению выхода из помещения:</u>	<u>(ст.4, ст.6 №123-ФЗ п.6.17</u> <u>СНиП 21-01-97*)</u>	01.10.2016г.	

Устранение указанных нарушений требований пожарной безопасности в установленный срок является обязательным для руководителей организаций, должностных лиц, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по их устранению.

При несогласии с указанными нарушениями требований пожарной безопасности и (или) сроками их устранения физические и юридические лица в пятнадцатидневный срок вправе обжаловать настоящие предписания в установленном порядке.

В соответствии со статьей 38 Федерального закона от 21 декабря 1994 г. № 69-ФЗ «О пожарной безопасности» дисциплинарную, административную или уголовную ответственности в соответствии с действующим законодательством за нарушение требований пожарной безопасности, а также за иные правонарушения в области пожарной безопасности несут:

руководители федеральных органов исполнительной власти;

руководители органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации;

руководители органов местного самоуправления;

собственники имущества;

лица, уполномоченные владеть, пользоваться или распоряжаться имуществом, в том числе руководители организаций;

лица, в установленном порядке назначенные ответственными за обеспечение пожарной безопасности;

должностные лица в пределах их компетенции;

иные граждане.

Ответственность за нарушение требований пожарной безопасности для квартир (комнат) в домах государственного, муниципального и ведомственного жилищного фонда возлагается на нанимателей или арендаторов, если иное не предусмотрено соответствующим договором.

*Инспектор 3 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве*  
*Коренской Николай Евгеньевич*

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)

«02» февраля 2016г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*[Подпись]*  
(подпись)

*директор Зейсарова Т.И.*  
(должность, фамилия, инициалы)

«02» февраля 2016г.

\* - Место личной печати государственного инспектора по пожарному надзору.

Телефон доверия:  
8 (499) 637-22-22

