



**ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА  
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ  
(РОСТЕХНАДЗОР)**

**МЕЖРЕГИОНАЛЬНОЕ ТЕХНОЛОГИЧЕСКОЕ УПРАВЛЕНИЕ**

Красина ул., д. 27, стр.1, Москва, 123056. Телефон: 254-10-55, факс: 254-10-13, e-mail: mail@mos.gosnadzor.ru

**ПРЕДПИСАНИЕ  
ОБ УСТРАНЕНИИ ВЫЯВЛЕННЫХ НАРУШЕНИЙ**

« 08 » февраля 2016 г.

№ 2.2 \ 09 \ 27

**Москва**

**Директору ГБОУ КШИ № 6 МГКК**

*(ФИО руководителя и наименование юридического лица)*

**Закировой Татьяне Михайловне**

*(ФИО индивидуального предпринимателя)*

Государственный инспектор Межрегионального технологического управления Ростехнадзора Сидорин А.В. т. 965-46-37.

*(должность, инициалы и фамилия лица, составившего предписание)*

На основании акта проверки № 2.2 \ 09 \ 27 от « 08 » февраля 2016 г. в отношении ГБОУ КШИ № 6 МГКК, юридический адрес: 127276, Москва, Малая Ботаническая ул., д. 24 «Б» и фактический адрес: 127276, Москва, Малая Ботаническая ул., д. 24 «Б». Директор Закирова Татьяна Михайловна (телефон 8-495-618-81-56, 8-903-764-38-30); ИНН 7715301827, ОГРН 1027739600239, ОКВЭД 80.21.1.

*(для индивидуального предпринимателя - ФИО; для юридического лица - полное наименование, юридический и фактический адрес, ИНН)*

присутствовали ведущий специалист Марченкова Татьяна Ивановна телефон 8-910-435-60-82.

*(должность, инициалы и фамилия законного / уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя)*

с участием не участвовали

*(должность, инициалы и фамилия представителей иных организаций)*

предписываю:

№	Характеристика, описание и фактическое состояние объектов проверки, выявленные нарушения и их характер, ссылки на нарушение пунктов, частей, разделов, статей конкретных нормативных правовых актов, правил, СНиПов, ГОСТов, технических регламентов и т.п.	Срок выполнения предписания
1	2	3
1.	Оформить акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон между энергоснабжающей организацией и потребителем (п. 1.8.1 ПТЭЭП).	до 08.05.16 г.

2.	Привести протоколы испытаний в соответствие с требованиями (п. 28.1 – 28.12 Приложение № 3 ПТЭЭП, п. 1.8.37 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
3.	Оформить сопроводительное письмо командированного персонала организации осуществляющей эксплуатацию электроустановки (п. 46.4. ПОТ при ЭЭ).	до 08.05.16 г.
4.	Организовать работу командированного персонала согласно требованиям (гл. 46. ПОТ при ЭЭ).	до 08.05.16 г.
5.	На двери электрощитовой установить самозапирающийся замок, открывающийся без ключа с внутренней стороны (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.1.23 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
6.	Переключить рубильники в положение для питания от двух вводов КЛ (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.2.20 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
7.	Выполнить разделение PEN проводника на N и PE проводник на вводе в здание согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.135 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
8.	Подключить PEN проводники питающих линий на PE шину (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.135 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
9.	Укомплектовать электроустановку испытанными электрозащитными средствами согласно норм комплектования (Приложение № 8 ИПиИСЗИЭУ).	до 08.05.16 г.
10.	Защиту электрических сетей от перегрузки выполнить согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 3.1.4, п. 3.1.8 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
11.	Применять аппараты защиты соответствующие параметрам сети электроустановки и условиям окружающей среды (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.1.20 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
12.	Выполнить дополнительную систему уравнивания потенциалов (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 1.7.83, 7.1.88 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
13.	Установить розетки и выключатели в местах для пребывания детей на высоте не менее 1,8 метра согласно (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 6.6.30, 6.6.31 ПУЭ).	до 08.05.16 г.
14.	Выполнить аварийное освещение в электрощитовой (п. 1.7.2 ПТЭЭП, п. 4.2 СП-31-110-2003 г.).	до 08.05.16 г.

Настоящее предписание выдано для принятия надлежащих мер по устранению выявленных нарушений.


Информацию о выполнении настоящего предписания необходимо направить в письменном виде до « 08 » мая 2016 г. в Межрегиональное технологическое управление Ростехнадзора по адресу: г. Москва ул. 4-ая Парковая д. 27 каб. 5.2.

Невыполнение предписания в установленный срок, является основанием для привлечения лица к административной ответственности в соответствии с частью 1 статьи 19.5 Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях.

Вынесение настоящего предписания является основанием для проведения контрольных мероприятий по проверке полноты и правильности его исполнения.

С предписанием ознакомлен

(подпись проверяемого физического лица (представителя юридического лица))



Закирова Т.М.

С предписанием ознакомлены -----

(подписи лиц присутствовавших и участвовавших при проведении проверки)

Лицо, вынесшее предписание:

Государственный инспектор  
(должность лица, вынесшего предписание, штамп)



Сидорин А.В.  
(инициалы и фамилия)

Экземпляр предписания на 3 листах для исполнения получил  
« 08 » февраля 2016 г.

Директор Закирова Татьяна Михайловна

(должность лица, получившего предписание: ФИО законного представителя / представителя юридического лица  
или ФИО индивидуального предпринимателя )

\_\_\_\_\_

подпись