

Министерство Российской Федерации  
по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации  
последствий стихийных бедствий

**Управление по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве**  
(наименование территориального органа МЧС России)

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, д. 23, стр. 1 т. 8 (499) 7603254 ф. 8 (499) 1810396 E-mail: cukssvao@mail.ru  
(указывается адрес места нахождения территориального органа МЧС России, номер телефона, электронный адрес)

**3 Региональный отдел надзорной деятельности Управления по СВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве**

(наименование органа государственного надзора)

г. Москва, ул. Сельскохозяйственная, дом 23, стр. 1, тел. 8 (499) 181-44-45, E-mail:  
3rogpnsvao@mail.ru

(указывается адрес места нахождения органа государственного надзора, номер телефона, электронный адрес)

**Предписание № 3**

**по устранению нарушений обязательных требований  
в области гражданской обороны**

Государственное бюджетное образовательное учреждение города Москвы кадет-  
ская школа - интернат № 6 «Московский Георгиевский кадетский корпус» (ГБОУ  
КШИ № 6 МГКК), г. Москва, ул. Ботаническая м. 24 Б

(наименование, адрес субъекта надзора)

Руководствуясь федеральными законами от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне", от 26 декабря 2008 г. N 294-ФЗ "О защите прав юридических лиц и индивидуальных предпринимателей при проведении государственного контроля (надзора) и муниципального контроля", постановлением Правительства Российской Федерации от 21 мая 2007 г. N 305 "Об утверждении Положения о государственном надзоре в области гражданской обороны", во исполнение распоряжения главного государственного инспектора районов СВАО ГУ МЧС РФ по г. Москве по пожарному надзору Степанова С.С. №3 от 27.01.2016г.

(наименование органа ГПН)

в период с 12:30 02 февраля 2016г. по 15:30 02 февраля 2016г проведена плановая, выездная проверка

Инспектор 3 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г. Москве Коренской Николай Евгеньевич

(фамилия, инициалы, должность лица (лиц), уполномоченного (уполномоченных) осуществлять государственный надзор в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций, проводившего (проводивших) проверку)

совместно с директором ГБОУ КШИ №6 МГКК Закировой Татьяной Михайловной

(указываются должности, фамилии, имена, отчества лиц участвующих в проверке)

по выполнению требований в области гражданской обороны.

В целях устранения выявленных при проверке нарушений установленных требований и мероприятий в области гражданской обороны и в соответствии с Федеральным законом от 12 февраля 1998 г. N 28-ФЗ "О гражданской обороне" необходимо выполнить следующие мероприятия:

№ Предписания	Вид нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций с указанием мероприятия по его устранению и конкретного места выявленно-	Наименование нормативного акта, требования которого нарушены	Срок устранения	Отметка о выполнении (указывается только выполнение)

Секретарь *С.А. Шихова* вх. N 142 от 02.02.2016г.

	го нарушения			
1.	2.	3.	4.	5.
1	Не осуществляется обучение должностных лиц и работников организации в области гражданской обороны (ГБОУ КШИ № 6)	(п.7 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, п.5 Положения об организации обучения населения в области гражданской обороны, утвержденного постановлением Правительства РФ от 02.11.2000 г. № 841, п.п.3,4,5 Порядка подготовки населения в области защиты от чрезвычайных ситуаций, утвержденного постановлением Правительства Российской Федерации от 24 июля 1995 г. № 738. п.16.1 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008 г. № 12740).	03.10.2016	
2	Не планируется и не проводится обучение сил гражданской обороны организации, учения и тренировки по гражданской обороне(ГБОУ КШИ № 6)	(п.2! Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804. п. 16.14. Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008 г. № 12740))	03.10.2016	
3	Не организованы и не спланированы мероприятия по обеспечению сохранности и готовности защитного со-	(т.п 1.7. 1.8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утвержденных и	03.10.2016	

	оружия гражданской обороны организации к приему укрываемых, своевременному техническому обслуживанию, ремонту и замене защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (ГБОУ КШИ № 6)	введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. №583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317), главы 4,6,7,9 Положения о техническом обслуживании и ремонте защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве от 18.11.2004 г.)(Защитные сооружения);		
4	Не поддерживаются в состоянии постоянной готовности к использованию по назначению и не проводится техническое обслуживание защитного сооружения гражданской обороны организации и его технических систем (ГБОУ КШИ № 6)	(п.10 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утверждённого постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, п.16.4. Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утверждённого приказом МЧС России от 14.11.2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008 г. № 12740), глава 5, п.3.2.1. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317), главы 4.6.7.9 Положения о техническом обслуживании и ремонте защитных сооружений гражданской обороны в городе Москве от 18.11.2004 г.) (Защитные сооружения);	03.10.2016	
5	Не разработан годовой план планово-предупредительного ремонта технических средств и строительных конструкций защитного сооружения ГО организации (ГБОУ КШИ	(п. 4.1 8. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарег-	03.10.2016	

	№ 6)	гистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. N 4317)).(Защитные сооружения):		
6	В организации не назначено ответственное должностное лицо, в обязанности которого входит организация правильного учета защитного сооружения ГО, содержания помещений, обеспечение сохранности защитных устройств и внутреннего инженерно-технического оборудования (ГБОУ КШИ № 6)	(п.1.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).(Защитные сооружения):	03.10.2016	
7	Ответственные лица организации не разрабатывают необходимую проектно-сметную документацию и не организуют выполнение спланированных работ, для ремонта и обслуживания помещений и оборудования защитного сооружения ГО (ГБОУ КШИ № 6)	(п.1.3. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).(Защитные сооружения):	03.10.2016	
8	Не обеспечена герметичность убежища (ГБОУ КШИ № 6)	(п. 4.3.10, 4.3.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317)).(Защитные сооружения):	03.10.2016	
9	Не готово к использованию по назначению инженерно-техническое оборудование убежища(ГБОУ КШИ № 6)	(п. 3.2.11 Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие приказом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317))	03.10.2016	
10	На защитное сооружение ГО организации не разработана следующая документация: Журнал проверки состояния убежища	(п. 3.6. Правил эксплуатации защитных сооружений гражданской обороны, утверждённых и введённых в действие прика-	03.10.2016	

	(ПРУ). Правила поведения укрываемых в ЗС ГО. Журнал учета обращений укрываемых за медицинской помощью. Журнал регистрации демонтажа, ремонта и замены оборудования. Схема эвакуации укрываемых из очага поражения. Список телефонов. (ГБОУ КШИ № 6)	зом МЧС России от 15.12.2002 г. № 583 (зарегистрировано в Минюсте РФ 25 марта 2003 г. № 4317));		
11	Не разработан План гражданской обороны (ГБОУ КШИ № 6)	(п.1 ст.9 Федерального Закона от 12 февраля 1998 г. № 28-ФЗ «О гражданской обороне», п.4.5 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804, п.п.5.6 Положения об организации и ведении гражданской обороны в муниципальных образованиях и организациях, утвержденного приказом МЧС России от 14 ноября 2008 г. № 687 (зарегистрировано в Минюсте РФ от 26 ноября 2008 г. № 12740));	03.10.2016	
12	Не разработано положение об организации и ведении гражданской обороны в организации (ГБОУ КШИ № 6)	(п.4 Положения о гражданской обороне в Российской Федерации, утвержденного постановлением Правительства РФ от 26 ноября 2007 г. № 804))	03.10.2016	

Предложенные мероприятия являются обязательными для руководителей или должностных лиц федеральных органов исполнительной власти, органов исполнительной власти субъектов Российской Федерации, органов местного самоуправления, юридических лиц и граждан, на которых возложена в соответствии с законодательством Российской Федерации обязанность по устранению нарушений установленных требований в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций. При несогласии с предписанными мероприятиями Вам предоставляется право обжаловать настоящее предписание в порядке, установленном для обжалования постановлений и решений по делам об административных правонарушениях. Настоящее предписание вступает в законную силу с момента его вручения. Проверка выполнения предписания по устранению нарушений установленных требований и мероприятий в области защиты населения и территорий от чрезвычайных ситуаций будет проведена в рамках внеплановой проверки в октябре 2016 г.

(квартал, месяц).

Инспектор 3 РОНД Управления по СВАО ГУ МЧС России по г.  
Москве Коренской Николай Евгеньевич

(должность, фамилия, инициалы государственного инспектора по пожарному надзору)



(подпись)

«2» февраля 2016г.

М.Л.П.\*

Предписание для исполнения получил:

*Александр*

(подпись)

*директор Закиров А.М.*

(должность, фамилия, инициалы)



«02» февраля 2016г.

\* - Место личной печати государственного инспектора

**Телефон доверия:**

8 (499) 637-22-22